



Læs mere ...

- Faktablad 1 - Generelt om vandinstallationer
- Faktablad 2 - Vandinstallationer i jord
- Faktablad 3 - Vandinstallationer i bygninger
- Faktablad 4 - Placering af stophane
- Faktablad 5 - Vandmåler
- Faktablad 6 - Rørskader
- Faktablad 7 - Uddrag fra regulativ

## Vandinstallationer i bygninger

Aalborg Forsyning, Vand A/S kan anbefale, at der skal opstilles et trykforøgeranlæg i forbindelse med ejendommens vandinstallationer, såfremt trykforholdene i ejendommen kan forventes at blive utilfredsstillende.

Det skal du sikre dig, at:

- Skjulte men udskiftelige samlinger i installations-skakte mv. udføres efter vandnormen.
- Vandinstallationer anbringes og udformes, således at der ikke kan opstå frostskeer eller ske utilsigtet opvarmning af ledninger.
- Vaskemaskiner, kaffeautomater, køleskabe m/ vandtilslutning og andre apparater med automatisk vandpåfyldning sikres mod tilbagestrømning.
- Der påmonteres sikkerhedsanordning mod utilsigtet vandudstrømning i rum (hvor førnævnte er monteret) uden gulvafløb.



### Installationer med slangevinder

I anlæg hvor der forekommer slangevinder, skal disse monteres efter måler. Umiddelbart efter afgrening fra forbrugsinstallationen til slangevinder, skal der anbringes en kontraventil.

### Specielle installationer

Trykforøgeranlæg, sprinkleranlæg og anlæg med behandlet vand, må kun udføres efter nærmere aftale med Aalborg Forsyning, Vand A/S.