



Læs mere ...

- Faktablad 1 - Generelt om vandinstallationer
- Faktablad 2 - Vandinstallationer i jord
- Faktablad 3 - Vandinstallationer i bygninger
- Faktablad 4 - Placering af stophane
- Faktablad 5 - Vandmåler
- Faktablad 6 - Rørskader
- Faktablad 7 - Uddrag fra regulativ

Rørskader

En utæt vandledning, f.eks. under gulvet, som får lov at løbe i månedsvis uden at blive opdaget, er en dyr affære. Derfor anbefaler vi vores kunder:

”At aflæse deres vandmåler jævnligt, samt checke om tælleværk og viserne på vandmåleren står helt stille, når der ikke bruges vand.”

Hvis der er hul på et rør, er det vigtigt at kunne lukke for vandet hurtigt. Det kræver ikke et stort hul, før ”pengene fosser ud”:

Når en kunde har en rørskade og tilkalder en VVS-installatør til at reparere den defekte installation, er det vigtigt at give besked videre til Aalborg Forsyning, Vand A/S.

Hulstørrelse/mm	Liter/time	m ³ /uge	m ³ /måned
0,5	20	3,36	14,4
1,0	58	9,73	41,6
2,0	190	31,9	136,0
3,0	490	82,0	351,0

Det skal du sørge for inden reparationen:

- Indhent tilladelse til vandinstallationsarbejdet fra Aalborg Forsyning, Vand A/S (iht. Bestemmelser i byggeloven og bygningsreglementerne).
- Aflever ansøgning (normalblanket) til Aalborg Forsyning, Vand A/S med følgende oplysninger:
 - Adressen som blanketten omhandler
 - Ejer navn, adresse og underskrift
 - Aut. VVS-installatør stempel og underskrift
 - Forventet maks. forbrug
 - Tegninger/skiftes skal medsendes ved erhvervs- og etageejendomme

Læs mere om, hvad du skal sørge for i faktabladet ”Generelt om vandinstallationer”.

Regler for arbejde med vandinstallationer

Arbejder med vandinstallationer, herunder med jordledninger og vandmålere, må kun udføres af autoriserede VVS-installatører, jf. dog By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 68 af 1. februar 2001, om undtagelser fra krav om autorisation som VVS-installatør til udførelse af simple arbejder med vand- og sanitsinstallationer (udskiftning) og nr. 70 af 1. februar 2001, om undtagelse af krav om autorisation så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg.

Arbejder med nyanlæg samt ændring af vandinstallationer til installationsgenstande, vandvarme, vandbehandlingsanlæg, regnvandsanlæg med mere, hvor svigtende tilbagestrømningssikring kan udgøre en risiko for forurening af vandforsyningsanlægget, skal færdigmeldes til Aalborg Forsyning, Vand A/S.